

V Českých Budějovicích 28. 1. 2013

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Způsob zadání: otevřené řízení

Evidenční číslo veřejné zakázky: 240691

Datum zahájení zadávacího řízení: 12. 12. 2012

Název veřejné zakázky:

**INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ PROJEKTU JIHOČESKÉ VÝZKUMNÉ
CENTRUM AKVAKULTURY A BIODIVERZITY HYDROCENÓZ –
REGÁLOVÉ SYSTÉMY, CZ.1.05/2.1.00/01.0024**

ZADAVATEL:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

zastoupená rektorem, prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc.

sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

IČ: 60076658

Fakulta rybářství a ochrany vod

zastoupená děkanem fakulty, prof. Ing. Otomarem Linhartem, DrSc.

adresa: Zátíší 728/II, 389 25 Vodňany

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

IČ: 62508822

- 1) Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpovědi na dotazy dodavatele:

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:

dotaz č. 1

Dotaz se týká Archivu – Knihovny 1:

Je možné, abychom použili naše standardní provedení pojezdových regálů, které nikterak nezasahuje do konstrukce stavby a nejsou potřebné žádné stavební úpravy?

Jedná se o koleje instalované na čistou podlahu, prostor mezi nimi je vyplněn dřevotř. deskou tl. 18 mm, která má vrchní otěruvzdornou povrchovou úpravu nebo je možné ji

z nášlapné strany opatřit zátěžovým linem. Čelní hrany této DTD jsou opatřeny nášlapným plechem (více viz příloha).

odpověď na dotaz č. 1

- je možné použít popsany pojezdový systém drah pro regály v archivu
- plocha v tomto sektoru bude vytvořena z voděodolné DTD nebo OSB lepené v pošlapné ploše zátěžovým PVC
- ukončovací hrana zvýšené pošlapné podesty (18 cm) bude ukončena nerezovým profilem a na horní ploše zvýšené plochy bude nalepena signální 3M páska, aby nedocházelo k zakopávání o vyvýšenou plochu
- regály ve skladech pro uložení nebezpečných látek musí být opatřeny záchytnými vanami dle projektu
- police těchto regálů by měly být perforované nebo vytvořené z křížových zinkových roštů
- maximální úložná výška, nosnost regálových polí, tuhost konstrukce a její fixace ke zdi musí odpovídat platným směrnícím
- v archivu je možné použít oboustranné regály s celkovou specifikovanou hloubkou s tím, že musí být vytvořena zádová zábrana nebo zarážka hloubky z každé strany regálu.

Současně upozorňujeme dodavatele na ustanovení § 46 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

- 2) Zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podávány poštou nebo osobně do **8. 2. 2013** do **9⁰⁰** hodin na adresu zástupce zadavatele – STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (1. patro). Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek** v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (přízemí).

S pozdravem

Ing. Martina Gabrielová
Sekce technické přípravy