

POZNÁMKA:
- SPINAČE UMÍSTIT DO VÝŠKY 1,1m.
- ZÁSUVKY UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,3m.
- ZÁSUVKY KUCHYNĚ, KOUPELNY, TECH. MÍSTNOSTI, VENKU UMÍSTIT DO VÝŠKY 1,1m
- VÝJIMKY Z VÝŠEK ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ OKÓTOVÁNY
- SPINAČE PRO INFRA UMÍSTIT DO VÝŠKY 2M
- NÁSTĚNNÁ SVÍDIDLA UMÍISTIT DO STŘEDU PLOCH A VÝŠKY NADPRAŽÍ
- NAPÁJECÍ ROZVÁDĚČ UVEDEN POD NÁZVEM MÍSTNOSTI
- ODSTUP OD SLABOPROUDU 20cm

6 – POŘ. Č. VYPÍNAČE, (LOGIKA SPÍNÁNÍ)
S2 – SVĚTELNÝ OBVOD 2
Z3 – ZÁSUVKOVÝ OBVOD 3

LEGENDA

	VYPÍNAČ 1PÓL., 250V/10A, IP20, IP44
	SPÍNAČ SERIOVÝ, 250V/10A, IP20
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, 250V/10A, IP20, IP44
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, 250V/10A, IP20
INFRA	SPÍNAČ INFRA, 250V/10A, IP44
	REGULÁTOR TOPENÍ, DLE ÚT
	ZÁSUVKA , 230V/16A, IP20
	DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA, 230V/16A, IP20
230V	ZÁSUVKA 230V S VÍČKEM, 230V/16A, IP44
400V	ZÁSUVKA 400V/32A, IP44
	SVÍTIDLO STROPNÍ, 230V/max.100W
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, 230V/max.100W
	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 230V/např. 2x36W
	SVĚTELNÝ VÝVOD, UKONČENÝ LUSTRSVORKOU, 230V/max.100W
	VÝVOD, UKONČENÝ V KRABICI
DR	DOBĚHOVÉ RELE VENTILÁTORU V KRABICI KU68
	BATERIOVÝ OPTOKOUŘOVÝ POŽÁRNÍ DETEKTOR
E1A	VARNÁ DESKA 8kW/400V
E1B	EL. TROUBA 3kW/230V
E2	MYČKA, 3kW/230V
E3	EL. PRAČKA, 3kW/230V
E4	LEDNICE, 300W/230V
E5	EL. SUŠÁK, 0,6kW/230V
V1	DIGESTOŘ KUCHYŇ, 30W/230V
V2	VENTILÁRTOR KOUPELNY, 50W/230V
EP, HOP	HLAVNÍ, POMOCNÁ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE POSPOJENÍ V KO125E
	TRASA ELEKTRO, KABELY CYKY, ULOŽENÉ POD OMÍTKOU
	TRASA ELEKTRO, KABELY CYKY, ULOŽENÉ V ZEMI, V PODLAZE

PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C (PŘÍPOJKA E.Onu)
3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-S

PROSTŘEDÍ

DLE ČSN 33 2000-5-54ed3 NEOZNAČENÉ – NORMÁLNÍ
JINAK DLE PROTOKOLU

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
POSPOJENÍM

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DLE PŘÍLOHY Č.1, VYHL. 499/2006Sb.

Zodp.projekant	TŮMA Václav	Václav Tůma ● IČO 608 64 362 ● DIČ CZ 480615077 Jaromíra Malého 2014 39701 Písek, tel. 605 825 596	
Projektant			
Kreslil			
Akce:	FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD, JČU Č. BUDĚJOVICE **RODINNÝ DŮM, STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 864** **RECHLE, VODŇANY II** **1.4d, 1.4g, 1.4h – ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY**		
Název výkresu :	INSTALACE 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	Formát:	2A4
		Stupeň projektu:	DSP
		Datum vyhotovení :	04/2012
		Zakázka číslo:	050412
		Měřítko: 1:50	1