

INFORMACE O PROJEKTU:

Výpočet a řízení úžik pŕveden na softwaŕ HAKELSOFT P 24.4.2012 15:53:41

Stavba:

Rodinný dŕm, stavební ŕpravŕ ŕp. 863, Reŕhle, Vodňanŕ II

Vypracoval:

Tŕma V.

Poznámky:**ŘEŠENÍ: 2**

$R_1 * 10^{-5} = 0,0379344299$ (vyhovuje)

$R_2 * 10^{-3} = 0$ (vyhovuje)

$R_3 * 10^{-3} = 0,0037766646$ (vyhovuje)

$R_4 * 10^{-3} = 0,2619766277$ (vyhovuje)

 $R_1 * 10^{-5}$

	Vnĕjší zónŕ	Vnitřnŕ zónŕ	Stavba
	Vnĕjší	Vnitřnŕ (LPZ1)	
R_A	0,0001618486	-	0,0001618486
R_B	-	0,0080924293	0,0080924293
R_C	-	0	0
R_C (NN kabel)	-	0	0
R_C (Telefon vzduŕŕ)	-	0	0
R_M	-	0	0
R_M (NN kabel)	-	0	0
R_M (Telefon vzduŕŕ)	-	0	0
R_U	-	0,0000059348	0,0000059348
R_U (NN kabel)	-	0,0000022739	0,0000022739
R_U (Telefon vzduŕŕ)	-	0,0000036609	0,0000036609
R_V	-	0,0296742171	0,0296742171
R_V (NN kabel)	-	0,0113695671	0,0113695671
R_V (Telefon vzduŕŕ)	-	0,01830465	0,01830465
R_W	-	0	0
R_W (NN kabel)	-	0	0
R_W (Telefon vzduŕŕ)	-	0	0

R _Z	-	0	0
R _Z (NN kabel)	-	0	0
R _Z (Telefon vzduch)	-	0	0
R _I	0,0001618486	0,0377725813	0,0379344299
riziko ztráty L1 způsobené údery do stavby ($R_D = R_A + R_B + R_C$)			
R _D	0,0001618486	0,0080924293	0,0082542779
riziko ztráty L1 způsobené údery mimo stavbu ($R_I = R_M + R_U + R_V + R_W + R_Z$)			
R _I	-	0,029680152	0,029680152
riziko ztráty L1 následkem úrazu živých bytostí ($R_S = R_A + R_U$)			
R _S	-	0,0000059348	0,0000059348
riziko ztráty L1 následkem hmotné škody ($R_F = R_B + R_V$)			
R _F	-	0,0377666464	0,0377666464
riziko ztráty L1 následkem poruchy elektrických a elektronických systémů ($R_O = R_C + R_M + R_W + R_Z$)			
R _O	-	0	0